

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02318

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009253

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОС-ТОП».
Адрес: 107497, Россия, город Москва, ул. Байкальская, д. 1/3, стр. 1. ОГРН: 5137746100718.
Телефон (495)727-18-65, факс (495)727-18-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОС-ТОП».
Адрес: 107497, Россия, город Москва, ул. Байкальская, д. 1/3, стр. 1. ОГРН: 5137746100718.
Телефон (495)727-18-65, факс (495)727-18-65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе краски водно-дисперсионной «ТЕПЛОС-ТОП» (расход при нанесении на негорючее основание 350 г/м²), выпускаемой по ТУ 2316-001-43294041-2005. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5904/РС от 10.08.2018 г. НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01598 от 13.08.2015 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.08.2018 по 12.08.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия