

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00116/19

ЗАЯВИТЕЛЬ№ **0020676**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Изоляционные Технологии», ОГРН: 1167746590296

Юридический адрес: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 199, РОССИЯ.

Фактический адрес: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 199, РОССИЯ,

телефон: +7495-532-05-26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Изоляционные Технологии»

Юридический адрес: 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 199, РОССИЯ.

Фактический адрес: 108840 город Москва, город Троицк, улица Физическая, дом 11, этаж 1, помещение I, комната

6, РОССИЯ, телефон: +7495-532-05-26, адрес электронной почты: akterm@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 06.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие из декоративной краски на основе водной сополимерной дисперсии, пластификатора, пигментной пасты, антипиреновых и ингибирующих добавок, плотностью от 1,20 г/см³ до 1,50 г/см³, нанесенное на несгораемое основание с расходом от 150 гр/м² до 200 гр/м², марка «Актерм КМ0», выпускаемое по ТУ 2316-010-03185388-2012

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I).

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0 (НГ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-08-14/1 от 14.08.2019 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 05.08.2019 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

16.08.2019

по

15.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Пацевич

инициал, фамилия

П.Ю. Смолин

инициал, фамилия

Эксперт (эксперты)