



ТЕПЛО ТЮМЕНИ

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

«ТЕПЛО ТЮМЕНИ» -
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОГРН 1027201233620 ИНН 7205011944
p/c 40702810600020001550 в Тюменском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Тюмень
к/с 3010181050000000962 БИК 047106962
625023, РФ, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Одесская, дом 8
тел.: +7 (3452) 28-98-00 (приёмная),
тел.: +7 (3452) 28-97-13 (канцелярия),
+7 (3452) 28-97-17 (факс),
t026@tts.trnet.ru
www.teplotyumen.ru

Исх. № 6131 от « 13 » 07 2016 г.

На № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Директору
ООО «НПК «Энергосервис-Резерв»
Губерт А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ

В августе 2015 года по договору поставки № 02/ПЭ-15/0354 от 30.07.2015г в промышленно-опытную эксплуатацию приняты ультразвуковые аппараты УПА-2М:
- двойной аппарат установлен на теплообменник ГВС Альфа-лаваль M10MFG (ЦТП №94)
- одинарный аппарат установлен на теплообменник ГВС Альфа-лаваль M6MFG(котельная№43) для испытания в течении одного календарного года на оборудовании «Тепло Тюмени» филиала ПАО «СУЭНКО».

В июне 2016 года проведена оценка параметров работы теплообменников до и после установки ультразвуковых аппаратов, составлен акт о результатах опытной эксплуатации. Данные аппараты позволили практически полностью очистить теплообменник от старых отложений и защитить от новых отложений в течение отопительного сезона. Теплообменники допущены к эксплуатации в отопительный сезон 2016-2017г без проведения ежегодной химической промывки. Использование такого типа аппаратов продлевает срок эксплуатации теплообменников и увеличивает период между промывками. Ультразвуковые аппараты выкуплены и оставлены для дальнейшего использования.

Заместитель директора
по техническим вопросам

М.В.Тагильцев

Исполнитель:
Плаксина Татьяна Александровна
тел. 8(3452)28-97-60

~ 134262